

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №24
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЧЕРЕЗОВА АРКАДИЯ СТЕПАНОВИЧА»**

Советская ул. д. 23, Удмуртская Республика, Ижевск, 426004

тел./факс (3412) 78-06-81 e-mail: sc024@izh-shl.udmr.ru

ОКПО 39399656 ОГРН 1021801508475

ИНН 1833016230 КПП 184001001

СОГЛАСОВАН:

Технический директор

Удмуртского филиала

АО «Энергосбыт Плюс»

_____ Гмыра Е.А.

«_____»

М.П.

УТВЕРЖДЕН:

Директор МБОУ «ИТ- лицей №24»

_____ /О.М. Грудцина/

«_____» 2025 г.

М.П.

План подготовки МБОУ «ИТ- лицей №24»

к отопительному сезону 2025-2026г.г.

(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234)

I Общие данные		
1	Наименование ОУ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Информационно- технологический лицей №24 имени героя Советского Союза Черезова Аркадия Степановича»
2	Адрес объекта	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 23
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию	1935
4	Площадь помещений, кв.м.	4515
5	Теплоснабжающая организация	Публичное акционерное общество "Т Плюс"
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Двухтрубная

12	Система ГВС	Закрытая
13	Материалл трубопроводов системы отопления	Металл/пластик
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»)

II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	229
	2023-2024г.г.	243
	2024-2025г.г.	-
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023г.г.	-2,17
	2023-2024г.г.	-2,61
	2024-2025г.г.	-2,43
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период Гкалл, при наличии прибора учета	
	2022-2023г.г.	814.795
	2023-2024г.г.	798.211
	2024-2025г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г.	Имеются
	2023-2024г.г.	Имеются
	2024-2025г.г.	Имеются
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Имеются
	2023-2024г.г.	Имеются
	2024-2025г.г.	Имеются
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют

	2024-2025г.г.	Отсутствуют
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют

III Организационные и технические мероприятия поподготовки к отопительному сезону

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.1.1	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 март а2003г. №115<1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	По договору подряда	26.05.2025-30.05.2025
1.1.2	Поверка узла учета тепла	По договору подряда	15.05.2025-30.05.2025
1.1.3	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии (или) теплоносителя (втом числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок(подпункт11.5.2пункта11 Правил)	По договору подряда	26.05.2025-30.05.2025

1.1.4	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	По договору подряда	26.05.2025-30.05.2025
1.1.5	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Муллахметова Е.В. - заместитель директора по АХР	03.06.2025
1.1.6	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой	По договору подряда	02.06.2025-15.06.2025
	принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)		
1.1.7	Проверка или разработка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	-	-

1.1.8	Проверка или разработка утвержденных, в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025-30.05.2025
1.1.9	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании(сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025-30.05.2025
1.1.10	Заключение договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	30.08.2025
1.1.11	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025-30.05.2025
	установок систем регулирования и(или) регуляторов температуры и давления теплоносителя и системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)		
1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	02.06.2025-06.06.2025

1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	02.06.2025- 06.06.2025
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию(мощность),теплоноситель(пункт3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025- 30.05.2025
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025- 30.05.2025
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	26.05.2025- 30.05.2025
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Муллахметова Е.В.- заместитель директора по АХР	02.06.2025- 06.06.2025